

FÖRKLARINGAR

POS		HÖJD ÖVER GOLV	ANM
KT	GRUPPCENTRAL ELDON	HB 3306WU	ØK 2200
(A)	UTTAG FÖR ELSPIS	E 15 141 21	300
(B)	UTTAG FÖR SPISKAPA	E 15 132 60	2000
(C)	UTTAG FÖR DISKMASKIN	E 15 172 60	300
(D)	UTTAG FÖR KYL/FRYS	E 15 132 60	2000
(E)	ANSL DOSA TVÄTTMASKIN MED ANSLUTN LOCK	E 14 445 71 E 14 445 85	2000
(F)	ANSL DOSA TORKTUMLARE MED ANSLUTN LOCK	E 14 445 71 E 14 445 85	2000
(G)	BEL BADRUMSSKAP		1910 RÖRUTLOPP
(H)	UTTAG ÖVER BANK		1300
(L)	LAMPUTTAG I TAK	200 FR TAK-VINKEL	JORDDON I KÖK
	UTTAG FÖR CENTRALANTENN		300
(S)	TOMRÖR FÖR FRAMTIDA VÄRMEMÄNGDSMÄTNING		400 AVSL I MATARSKAP
(T)	5x2,5 R		
(J)	ANSLUTES TILL FÖRDELNINGSLADA I RESP HUSLÅNGA PLAC ENL RITNING E3:3		
(K)	ANSLUTES TILL TELEVERKETS KOPPL-LADA I RESP HUSLÅNGA PLAC ENL RITNING E3:1		
(M)	VP 15,2 MYNNAR I TAK INTILL FRÅNLUFTSKANAL		
(N)	APPARATDOSA	1500	INKL DOSLOCK
(P)	FASADMÄTARSKAP MI 125 A2 FABR ELDON OCH TELEVERKETS KOPPLINGSLADA RESP FÖRDELNINGSDOSA CENTRALANTENN ENL SIT PLAN E3:1 RESP E3:3 PLAC ENL DETALJ A, EXAKTA MÅTT ENL A-RITN.		
⊙	TRANSFORMATOR	A 71 142 20	
⊙	TRYCKKNAPP	E 22 311 40	1000
⊙	DÖRRSIGNAL	A 71 111 15	ØK 2100
RT•	APPARATDOSA FÖR TELEJACK E 12 320 01-02		300
—31—	RÖR (VP 15,2) FÖR RIKSTELEFON, TRÅD TILLHANDAHÅLLS AV TELEVERKET		


DÄR EJ ANNAT ANGES

LEDNINGAR FK 1,5 R

VÄGGUTTAG 2-VÄGS 300 ØG

STRÖMSTALLARE OCH UTTAG PLAC INTILL VARANDRA MONTERAS UNDER GEMENSAM TACKPLATTA

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG



		GOTLAND TERRA NOVA VISBY 23	
11681 STOCKHOLM 08-772 1000		PLAN 2 R o K ELANLÄGGNING	
RITAD AV KTM	KONSTRUERAD AV E.	GRANSKAD AV L. ERICSON	SKALA 1:50
STOCKHOLM 1984-11-20	ARBETSNUMMER 56 83 03	ETAPP E 4:1	RITNINGNUMMER E 4:1